

**Закключение:** уровень искусственной освещенности не соответствует норме во всех измерениях, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Главный врач:

Ляпин А.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области  
в г. Гас, Гайском районе, городе Мельноморске»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-56-01-000701 от 05.08.2011г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-56-01-000738 от 02.11.2011г.

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности № 77.99.03.001.11.001073.08.05 от 11.08.2010г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ 1СЭН RU.110A.065.08, действителен до 20.07.2017 г.

Государственный реестр № РОСС RU.0001.510747 от 28.07.2008

462631, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодежная 4 «В», Тел./факс: 8(35362)4-33-67 E-mail: gai\_fgu@mail.ru

## ПРОТОКОЛ № 7

измерений освещенности  
29 января 2015г.

1. Место проведения измерений: г. Гай, ул. Октябрьская, 50, МАДОУ «Детский сад №9 «Орленок»  
(наименование объекта, адрес, цех, участок, класс, комната и т.д.)

2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:  
Н.Н. Корнева - зав. д/с №9  
(должность, фамилия, имя, отчество)

3. Фотоэлектрический люксметр типа ТКА-04/3, зав. № 021090

4. Сведения о государственной поверке № 5/7083, до 08.09.2015г.  
(дата и номер свидетельства, справки)

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

5. Эскиз помещения с указаниями расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей и пр.) и нанесением точек замеров:

